

Số : 1597 TB/BVDLTW

Hà nội, Ngày 29 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Về việc mời chào giá gói thầu: “Cung cấp lắp đặt bổ sung hệ thống điều hoà trung tâm loại áp trần”

Kính gửi : Các nhà thầu quan tâm

Bệnh viện Da liễu Trung ương có nhu cầu mời các nhà thầu quan tâm báo giá để tham khảo, xây dựng kế hoạch mua sắm, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hoà trung tâm loại áp trần với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin chung :

1. Đơn vị yêu cầu báo giá : **Bệnh viện Da liễu Trung ương.**

2. Nội dung công việc và yêu cầu : (Phụ lục số 1)

3. Cách thức tiếp nhận Báo giá :

- Gửi 1 bản cứng

(Lưu ý : Báo giá do người có thẩm quyền tại đơn vị báo giá ký và đóng dấu; Báo giá bao gồm bảng báo giá, ghi rõ thuế giá trị gia tăng, ...)

- Nộp trực tiếp tại địa chỉ : bộ phận Văn thư Tầng 1 nhà D – Bệnh viện Da liễu Trung ương, Số 15a Phương mai, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá : (Trong giờ hành chính)

Đến trước 16 h 30 phút ngày 4 tháng 6 năm 2026

(Các báo giá nhận sau thời gian trên sẽ không được xem xét)

5. Thông tin liên hệ : Nguyễn Tiến Thịnh – Phòng Hành chính Quản trị;

SĐT : 0975.699.690

6. Thời gian có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá.

7. Tài liệu đóng gói, bên ngoài ghi rõ thông tin :

Người gửi : Tên công ty/đơn vị quan tâm gửi báo giá; địa chỉ công ty.

Nội dung : Thư chào giá gói thầu : “Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hoà trung tâm loại áp trần”.

Người nhận : Bộ phận Văn thư Bệnh viện – Bệnh viện Da liễu Trung ương, số 15a Phương Mai, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội.



8. Các đơn vị quan tâm, nhà thầu có nhu cầu đăng ký thực hiện gói thầu phải có đủ tư cách nhà thầu theo quy định của pháp luật.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Bảng báo giá chi tiết (có mô tả chi tiết cấu hình, quy cách hàng hoá,..)
2. Bảng đề xuất phương án thực hiện, tiến độ thực hiện
3. Cam kết trong báo giá : (Quy định tại phụ lục 2)
4. Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng.
5. Đính kèm bản giấy phép đăng ký kinh doanh.


Bệnh viện Da liễu Trung ương rất mong nhận được sự quan tâm và tham giá khảo sát, chào giá từ Quý đơn vị./.

Nơi nhận :

Nhà thầu/ các đơn vị quan tâm;
Ban Giám Đốc (để báo cáo);
Lưu HCQT.



Lê Hữu Doanh



PHỤ LỤC 01 :

DANH MỤC DỰ TRÙ KHỐI LƯỢNG VÀ YÊU CẦU HÀNG HOÁ

(Kèm theo thông báo Số: 159/TB/BVDLTW ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Bệnh viện Da liễu Trung ương)

STT	Nội dung	Yêu cầu	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
1	Loại cassette áp trần 4 hướng thổi Công suất lạnh: 38.200 Btu/h (11,2 kW) Bao gồm bơm nước xả	-Xuất xứ: Nhật Bản -Hãng sản xuất: Daikin Loại cassette áp trần 4 hướng thổi Model: FXUQ100AVEB9 - Nguồn điện: 1 Pha, 220 ~ 240V, 50Hz - Công suất lạnh: 11.2 kW - Công suất sưởi: 12.5 kW - Điện năng tiêu thụ: 0.200/0.179 kW - Kích thước (C x D x R): 198 x 950 x 950 (mm) - Độ ồn (cao/trung bình/thấp): 47/44/40 dB(A) - Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp): 31/26/21 (m3/phút) - Kích cỡ ống ga: 9.5/15.9 mm - Gió thổi ra có thể lựa chọn qua cài đặt theo 2, 3, 4 hướng hoặc 2 hướng chữ L. - Bơm nước ngưng tụ tích hợp sẵn có thể bơm cao 0,6m. - Kết nối điều khiển trung tâm Daikin hiện có.	Bộ	17	

		<ul style="list-style-type: none"> - Máng nước ngưng tụ phủ ion bạc kháng khuẩn. - Phin lọc gió chống nấm mốc và kháng khuẩn. <p>Đã bao gồm hoàn thiện kết nối với điều khiển trung tâm</p>			
2	Loại cassette áp trần 4 hướng thổi ;Công suất lạnh: 27.300 Btu/h (8,0 kW) ;Bao gồm bơm nước xả	<ul style="list-style-type: none"> -Xuất xứ: Nhật Bản -Hãng sản xuất: Daikin <p>Loại cassette áp trần 4 hướng thổi Model: FXUQ71AVEB9</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn điện: 1 Pha, 220 ~ 240V, 50Hz - Công suất lạnh: 8.0 kW - Công suất sưởi: 9.0 kW - Điện năng tiêu thụ: 0.090/0.073 kW - Kích thước (C x D x R): 198 x 950 x 950 (mm) - Độ ồn (cao/trung bình/thấp): 40/38/36 dB(A) - Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp): 22.5/19.5/16 (m3/phút) - Kích cỡ ống ga: 9.5/15.9 mm - Gió thổi ra có thể lựa chọn qua cài đặt theo 2, 3, 4 hướng hoặc 2 hướng chữ L. - Bơm nước ngưng tụ tích hợp sẵn có thể bơm cao 0,6m. - Kết nối điều khiển trung tâm Daikin hiện có. - Máng nước ngưng tụ phủ ion bạc kháng khuẩn. 	Bộ	7	



		- Phin lọc gió chống nấm mốc và kháng khuẩn. Đã bao gồm hoàn thiện kết nối với điều khiển trung tâm			
3	Cáp cấp nguồn 0,6/1kV, cáp Cu/XLPE/PVC 4x120mm ² (kéo từ tủ tổng 2000A tòa nhà lên Phòng kỹ thuật điện t9 cùng tòa)	-Xuất xứ: Việt Nam -Hãng sản xuất: Cadisun/ Gold cup- Việt Nam -Thông số kỹ thuật: 0,6/1kV 4x120mm ²	m	75	
4	Cáp tiếp địa Cu/PVC 1x50 (kéo từ tủ tổng 2000A tòa nhà lên Phòng kỹ thuật điện t9 cùng tòa)	-Xuất xứ: Việt Nam -Hãng sản xuất: Cadisun/ Gold cup- Việt Nam -Thông số kỹ thuật: Cu/PVC M50	m	75	
5	TỦ ĐIỆN 1 - Cấp nguồn dàn nóng nhà C	-Xuất xứ: Việt Nam Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C1400xR800x400mm Tủ trong nhà, 2 lớp cánh Độ dày tôn 1.5mm - Sơn tĩnh điện RAL 7032 sần" - Thanh cái đồng mạ thiếc - Đồng thanh cái 3P+50%N+25%E: 1 bộ; Asia. - Dây nhệ thứ: 1 bộ; Việt Nam. Đầu vào: -MCCB 3P 300A 42kA: 1 cái; LS/Hàn quốc. -Biến dòng 300/5A: 3 cái; Mitex/Việt Nam. -Đồng hồ Ampe 300/5A: 3 cái; Mitex/Việt Nam. -Đồng hồ Volt 0-500V: 1 cái; Mitex/Việt Nam. -Chuyển mạch Volt 7 vị trí: 1 cái; Taiwan.	Tủ	1	

		<ul style="list-style-type: none"> -Đèn báo pha: 3 cái; Chint/China. -Cầu chì 2A + đê: 3 cái; Taiwan. Đầu ra: <ul style="list-style-type: none"> -MCCB 3P 75A 22kA: 2 cái; LS/Hàn quốc-Asia. -MCCB 3P 50A 22kA: 5 cái; LS/Hàn quốc-Asia. - Phụ kiện lắp đặt. 			
6	TỦ ĐIỆN 2 - Cấp nguồn dàn lạnh các tầng nhà C	<ul style="list-style-type: none"> -Xuất xứ: Việt Nam "Vỏ tủ điện: <ul style="list-style-type: none"> - KT dự kiến: C500xR300x150mm - Tủ trong nhà, 1 lớp cánh - Độ dày tôn 1.5mm - Sơn tĩnh điện RAL 7032 sần" - Thanh cái đồng mạ thiếc. - Đồng thanh cái trung tính, tiếp địa: 1 bộ; Asia. - Dây nhị thứ: 1 bộ; Việt Nam. Đầu vào: <ul style="list-style-type: none"> -MCB 1P 32A 6kA: 1 cái; LS/Hàn quốc-Asia. -Đèn báo pha: 1 cái; Chint/China. -Cầu chì 2A + đê: 1 cái; Taiwan. Đầu ra: <ul style="list-style-type: none"> -MCB 1P 10A 6kA: 8 cái; LS/Hàn quốc-Asia. - Phụ kiện lắp đặt. 	Tủ	9	
7	TỦ ĐIỆN 3 - Cấp nguồn dàn lạnh t6 nhà A	<ul style="list-style-type: none"> -Xuất xứ: Việt Nam "Vỏ tủ điện: <ul style="list-style-type: none"> - KT dự kiến: C600xR700x250mm - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh - Độ dày tôn 1.5mm - Sơn tĩnh điện RAL 7032 sần" 	Tủ	1	

		<ul style="list-style-type: none">- Thanh cái đồng mạ thiếc.- Đồng thanh cái trung tính, tiếp địa: 1 bộ; Asia.- Dây nhí thứ: 1 bộ; Việt Nam. <p>Đầu vào:</p> <ul style="list-style-type: none">-MCCB 3P 100A 22kA: 1 cái; LS/Hàn quốc-AsiaĐèn báo pha: 3 cái; Chint/China.-Cầu chì 2A + đê: 3 cái; Taiwan. <p>Đầu ra:</p> <ul style="list-style-type: none">-MCCB 3P 75A 22kA: 2 cái; LS/Hàn quốc-Asia.-MCB 1P 10A 6kA: 14 cái; LS/Hàn quốc-Asia.- Phụ kiện, lắp đặt,			
--	--	---	--	--	--



